



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.21.485.Д.004734.05.09

от 04.05.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Системы гидрооптического обеззараживания Atlantium серий RZ модели RZ-104-11, RZ-104-12,
RZ-163-11, RZ-163-12, RZ-163-13, RZ-163-14, RZ-163-22, RZ-163-23, RZ-163-24, RZ-300-11, RZ-300-
12, RZ-300-13, RZ-300-14

изготовленная в соответствии
с нормативно-технической документацией изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества"

Организация-изготовитель

Atlantium Technologies Ltd. (Атлантиум Технолджис Лтд.) Har Tuv Industrial Park, POB 11071 Bet
Shemesh, 99100, Israel (Хар Тув Индастриал Парк, POB 11071 Бейт Шемеш, 99100), Израиль

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Atlantium Technologies Ltd. (Атлантиум Технолджис Лтд.) Har Tuv Industrial Park, POB 11071 Bet
Shemesh, 99100, Israel (Хар Тув Индастриал Парк, POB 11071 Бейт Шемеш, 99100), Израиль

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № ЭГ-787/02 от 27.02.09 г. кафедры экологии человека и гигиены
окружающей среды ММА им.И.М.Сеченова (сертификат аккредитации ГСЭН № СА 13.95. от
03.03.04 г.); Протокол испытаний № 014/09 от 27.02.09 г. Аккредитованного Главного
испытательного центра питьевой воды (№ РОСС RU.0001.21ПВ43)

№ 0066735

127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл
Общие колиформные бактерии, в 100 мл
Общее микробное число, в 1 мл
Железо, мг/л
Хром, 6+, мг/л
Никель, мг/л
Алюминий, мг/л
Кадмий, мг/л
Кремний, мг/л

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

отсутствуют
отсутствуют
не более 50
0,3
0,05
0,1
0,5
0,001
10,0

Область применения:
для обеззараживания воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

на русском языке наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, назначение, правила использования



Заключение действительно до 04.05.2014 г.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Бланк N 0066735